


Herčík a Kříž s.r.o.  
Živcových 251/20  
155 00 Praha 5

Tel/fax: 251 61 81 01  
hercikakriz@hercikakriz.cz  
www.hercikakriz.cz

## Zkouška těsnosti dle DIN EN 1610 (metoda-vzduchem)

<b>Zákazník:</b>	BW - Bau s.r.o.	<b>Telefon:</b>	
<b>Ulice:</b>	Nový Jáchymov 112		
<b>Město:</b>	Orlice		
<b>Projekt:</b>	Obytný soubor Šafránka		
<b>Úsek:</b>	D1-RD 26a		
<b>Ulice:</b>			
<b>Město:</b>	Praha 5		
<b>Kont.objekt:</b>	Kanalizace		
<b>Oddíl:</b>	Rohr 12.1		
<b>Materiál:</b>	Kamenina		
<b>Průřez:</b>	Kruh		
<b>Rozměr:</b>	300 mm		
<b>Délka:</b>	30.00 m		
<b>Metoda kontroly:</b>	Zkouška potrubí	<b>Tlak kontroly:</b>	50.0 mbar
<b>Délka kontr.cyklu:</b>	6.0 min	<b>Pří.pokles tlaku:</b>	10.0 mbar
<b>Počátek plnění:</b>	31.10.2006 16:00:10	<b>Při tlaku:</b>	0.0 mbar
<b>Počátek kontroly:</b>	31.10.2006 16:06:20	<b>Při tlaku:</b>	52.8 mbar
<b>Do konec měření:</b>	6.0 min	<b>Pokles tlaku:</b>	1.5 mbar
<b>Výsledek kontroly:</b>	Zkouška byla úspěšná		
<b>Kontrolor:</b>	Jan Wilczek	<b>Kontr.zařízení:</b>	RT4 #050106
<b>Poznámka:</b>			
<b>Prot. soubor :</b>	061031160010.DAT		



Datum 31.10.2006

Kontrolor *[Signature]* Zákazník *[Signature]*

**HERČÍK & KRÍŽ spol. sr.o.**  
Zapsáno v OR u MS v Praze odd C. vl. 19856  
ŽIVCOVÝCH 251/20, 155 00 Praha 5  
IČO: 49356607 • DIČ CZ49356607